

Hydrantenkontrolle 1970

1	Beim Bürgerheim	Hydr. in Ordnung
2	Bei Franz Ritter, Transporte	Hydr. alt, Schneepflug wegnehmen oder Hydr. versetzen, da nicht bedienbar.
3	Bei Schreinerei Büchel No.19	Hydr. in Ordnung, alt
4	Bei Contina-Fabr.	Hydr. in Ordnung, Seitenventil undicht.
5	Bei Marxer Eug. Schweinemästerei	Hydr. in Ordnung, Betriebsdruck 5,5 Atm. Ruhedruck 6,5 Am.
6	Bei Meier, Schweinemästerei	Hydr. in Ordnung
7	Bei Joh. Malin	Hydr. in Ordnung
8	Bei Dr. Malin, Falsgasse	Hydr. in Ordnung
9	Hauptstrasse, Ritter Ewald, Dorf	Hydr. in Ordnung
10	Batliner Jos, Dorf	Hydr. in Ordnung
11	Kaiser Jos. Dorf	Hydr. in Ordnung
12	Ritter Emil, Dorf	Hydr. in Ordnung, alt
13	Matt Alb. Dorf	Hydr. in Ordnung, Hydr. kehren, Achtung Zaun.
14	Steinbö, Meier Georg	Hydr. Seitenventil undicht.
15	Steinbö, Büchel Alf.	Hydr. in Ordnung alt
16	Steinbö, Marxer Gebh.	Hydr. in Ordnung alt
17	Lutzfeld, Jäger H. Architekt	Hydr. in Ordnung
18	Lutzfeld Kreuzung	Hydr. Seitenventil undicht.
19	Jm Moos, Haus Münemann	Hydr. Seitenventil undicht.
20	Lutzfeld, Wohlwend Kurt	Hydr. in Ordnung, zu tief
21	Lutzfeld, Matt Roman	Hydr. in Ordnung, Betriebsdruck 9 Atm. Ruhedruck 9,5 Atm.
22	Unterberg, Jäger Emil	Hydr. in Ordnung
23	Höll	Hydr. in Ordnung
24	Oberberg, Marxer Hans	Hydr. in Ordnung alt
25	Neues Baugebiet, Ochsner	Hydranten fällig.
26	Krumenacker, Marxer Emil	Hydr. in Ordnung
27	Ochner, bei Marxer Werner	Hydr. in Ordnung
28	Rennhof, bei Marxer Rud.	Hydr. in Ordnung
29	Reservoir	in Ordnung